

Утверждаю:  
Директор МБОУ «СОШ № 77»  
Т.Б. Прилегина  
26 сентября 2017 г.



**Акт  
осмотра пожарного гидранта**

г. Кемерово

«26» сентября 2017 г.

Комиссия в составе

Председателя: Зюлькова Т.И., заместитель директора по БЖ

Членов комиссии: Тараненко С.Н., заместитель директора по АХР;  
Ковалева Л.Л., заместитель директора по УВР;  
Сыркашева К.П., председатель ПК

провела визуальный осмотр пожарного гидранта, расположенного на территории МБОУ «СОШ № 77», по адресу г. Кемерово, пр. Октябрьский 56 «Б»  
(в пределах закрепленного противопожарного оборудования)

Дата и время осмотра 26.09. 2016 года, в 10 часов

Технические параметры:

- наличие крышки гидранта и ее утепленность при эксплуатации в условиях пониженных температур - соответствует
- наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток - соответствует
- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту - соответствует
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка - соответствует
- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод - соответствует
- работа сливного устройства - соответствует

Заключение

Пожарный гидрант обеспечен свободным подъездом и местом для установки пожарного автомобиля, находятся в технически исправном состоянии и пригоден для использования в целях пожаротушения. Для обозначения пожарных гидрантов установлен указатель.

Председатель комиссии: Зюлькова Т.И. Зюль  
Члены комиссии: Тараненко С.Н. Тар  
Ковалева Л.Л. Ков  
Сыркашева К.П. Сыр

Настоящий акт составила Зюлькова Т.И.